



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.01198/24

Серия **RU** № **0382174**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Место нахождения: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Адрес места осуществления деятельности: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офисы 309, 307 б, 310, 311, 312. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105. ОГРН: 1085904004779. Номер телефона +73422747473, адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Камский кабель".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614030, Российская Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с алюминиевыми или медными жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной вязким составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них, с числом жил 1, 3, 4 номинальным сечением от 6 до 800 мм², на напряжение 1 кВ марок: СГ, АСГ, СГ-Т, АСГ-Т, СШв, АСШв, СШв-Т, АСШв-Т, СБШв, АСБШв, СБ, АСБ, СБ-Т, АСБ-Т, СБл, АСБл, СБ2л, АСБ2л, СБ2лГ, АСБ2лГ, СБГ, АСБГ, СБГ-Т, АСБГ-Т, СБлШв, АСБлШв, СБ2лШв, АСБ2лШв, СП, АСП, СП-Т, АСП-Т, СПл, АСПл, СП2л, АСП2л, СПГ, АСПГ, СПГ-Т, АСПГ-Т, СКл, АСКл, СКл-Т, АСКл-Т, ААГ, ААШп, ААШв, ААБлГ, ААБл, ААБ2л, ААБ2лШв, ААБ2лШп, ААПл, ААПлГ, ААП2л, ААП2лШв, ААШнг, ААБнлГ. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 93-2024, 94-2024, 95-2024 от 26.08.2024 Центральной заводской лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Камский кабель", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22КБ25, акт о результатах анализа состояния производства № 102ТС-24 от 09.08.2024 Органа по сертификации продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП" аттестат аккредитации RA.RU.10MH10, эксперт Винокуров Михаил Александрович, документы о качестве (паспорта качества) № ПСИ/2353266713 от 01.08.2024, № ПСИ/2353268195 от 07.08.2024, № ПСИ/2353267733 от 06.08.2024. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия» пункты 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.9, 2.2.11-2.2.15, 2.3.1-2.3.3, 2.4.1, 2.5.1, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.2, 5.3. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления образцов продукции, прошедших испытания - 01.08.2024. Условия хранения ОЖ4, ОЖ3 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы 30 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.08.2024 **ПО** 27.08.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Шавалдина Валентина Викторовна (Ф.И.О.)

Винокурова Елена Павловна (Ф.И.О.)