

№ EAЭC RU C-RU.HA46.B.05891/23

Серия **RU** № **0447103**

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ"

Телефон: 74956738398 Адрес электронной почты: sale@ck.mkm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 111024, Россия, город Москва, улица 2-я Кабельная, дом 2, строение 2

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными, алюминиевыми или жилами из алюминиевого сплава, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные и не бронированные, марок: ПВБГнг(А)-LS, АПВБГнг(А)-LS, ПВБШнг(А)-LS, АПВБШнг(А)-LS, в том числе в холодостойком исполнении, марок: ПВБГнг(А)-LS-ХЛ, АПВБГнг(А)-LS-ХЛ, ПВБШнг(А)-LS-ХЛ, АПВБШнг(А)-LS-ХЛ, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные и не бронированные, в том числе огнестойкие, марок: ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, БВБШнг(А)-FRLS, АВБШнг(А)-LS, БВШнг(А)-LS, АСБВГЭнг(А)-LS, АСБВГнг(А)-LS, в том числе в холодостойком исполнении, марок: ВВГнг(А)-LS-ХЛ, АВВГнг(А)-LS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, АВВГЭнг(А)-LS-ХЛ, ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ, БВБШнг(А)-FRLS-ХЛ, АВБШнг(А)-LS-ХЛ, БВШнг(А)-LS-ХЛ, АСБВГЭнг(А)-LS-ХЛ, АСБВГнг(А)-LS-ХЛ, на номинальное напряжение 660 и 1000 В, с количеством жил от 1 до 5 сечением от 0,75 до 1000 мм² включительно). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-121-05758679-2017 «Кабели силовые и контрольные , не распространяющие горение и огнестойкие, на напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С105-2022, С106-2022, С107-2022, С108-2022, С109-2022, С110-2022 от 07.04.2022 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции Акционерного общества "Москабельмет" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.22KB07) акта анализа состояния производства от 22.03.2022 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8).
 ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66-1 и 3 кВ. Общие технические условия". Хранение кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках не более 2 лет, под навесом — не более 5 лет, в закрытых помещениях — не более 10 лет. Срок службы кабелей — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки и эксплуатации.
 Выдан взамен № ЕАЭС RU C-RU.НA46.B.03386/22 дата выдачи 07.04.2022 год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.03.2023 ПО 06.04.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО 06.04.2027

(подпись)

(подпись)

и эксплуатации.

2027

Эксперт-Сертификация

М.П.

Бюрократ

ов Игорь Олегович
(Ф.И.О.)

Бобкова Анастасия Юрьевна
(Ф.И.О.)