

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.B.00175/23

Серия **RU** № **0424795**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "МАГНА". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Псковская область, 182170, г.о. город Великие Луки, ул. Мелиораторов, д. 10А, основной государственный регистрационный номер: 1226000004493, номер телефона: +78115390760, адрес электронной почты: info@magnacable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "МАГНА". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Псковская область, 182170, г.о. город Великие Луки, ул. Мелиораторов, д. 10А

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц, с алюминиевыми или медными токопроводящими жилами сечением от 1,5 до 800 мм², с числом жил от 1 до 5, включая плоское исполнение, в том числе не распространяющие горение, в том числе не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, в том числе не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, в том числе в общем экране или с броней из стальных оцинкованных лент, включая климатическое исполнение Т и ХЛ, марки согласно приложению № 1 (бланк №0930265), количество листов: 1.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-001-76414158-2022 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ С17-2023, С18-2023, С19-2023, С20-2023, С21-2023 от 23.01.2023 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет", аттестат аккредитации RA.RU.22КЕ07. Акта анализа состояния производства № 221205-1ААСП от 12.12.2022 года. Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках не более 2-х лет, под навесом – не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.01.2023 **ПО** 24.01.2028
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Волкбрезов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Калугин Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.B.00175/23

Серия **RU** № **0930265**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели силовые на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц., с алюминиевыми или медными токопроводящими жилами сечением от 1,5 до 800 мм², с числом жил от 1 до 5, включая плоское исполнение, в том числе не распространяющие горение, в том числе не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, в том числе не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, в том числе в общем экране или с броней из стальных оцинкованных лент, включая климатическое исполнение Т и ХЛ, марки ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ВБШв, АВБШв, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГЭнг(А), АВВГЭнг(А), ВБШнг(А), АВБШнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АВБШнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВБШнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx К обозначению марок силовых кабелей в плоском исполнении добавляют букву П. К обозначению марок силовых кабелей в климатическом исполнении ХЛ и Т добавляют индексы Т или ХЛ.	ТУ 27.32.13-001-76414158-2022 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 и 1 кВ. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Волкорезов Сергей Леонидович
(Ф.И.О.)

Капустин Сергей Борисович
(Ф.И.О.)