



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.04374/24

Серия **RU** № **0541020**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификационная Компания». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Крылатское, шоссе Рублёвское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206, 207; 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, корпус литер В, офис 206, 207, 226. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Номер телефона: +74712771326. Адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 445035, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Индустриальная, дом 6, комната 11
Адрес места осуществления деятельности: 180006, Россия, Псковская область, город Псков, улица Новаторов, дом 3
Основной государственный регистрационный номер 1186313080876.
Телефон: +78112500052, Адрес электронной почты: info@skt-g.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 445035, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Индустриальная, дом 6, комната 11
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 180006, Россия, Псковская область, город Псков, улица Новаторов, дом 3

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными и алюминиевыми токопроводящими жилами, количеством жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм², с изоляцией из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности, оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности, в круглом и плоском исполнении, с броней из стальных оцинкованных лент, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение до 1000В, марок: ВВГ-Пнг(A)-LS; ВВГнг(A)-LS; АВВГнг(A)-LS; ВБШнг(A)-LS; АВБШнг(A)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13.110-120-32990926-2019 «Кабели, не распространяющие горение, с пониженным дымо-и газовыделением. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 35019ИЛНВО, 35020ИЛНВО, 35021ИЛНВО от 16.07.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Протокола испытаний № ППБ-872/07-2024 от 09.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) Акта анализа состояния производства №24/06/0003-5 от 04.06.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB26) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Николаев Николай Александрович

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.3, 5.4, 5.6. Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 2 по ГОСТ 15150. Срок службы кабелей - не менее 30 лет. Срок хранения кабелей указан в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

17.07.2024

ПО 16.07.2029

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Гребенюк Ольга Яковлевна
(ф.и.о.)Андрейцев Андрей Владимирович
(ф.и.о.)